白银市疾病预防控制中心检测检验报告书

白（市）疾控 水 检字（ 2019 ）第 53 号（共 4 页/第 1 页）

样品名称 生活饮用水（末梢水）

委托单位 碌曲县疾病预防控制中心

检验类别 委托检验

2019 年 3 月 21 日

非会员水印

白银疾病预防控制中心

检验结果及评价报告

白（市）疾控 水 检字（ 2019 ）第 53 号　　共 4 页/第 3

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
委托方	碌曲县疾病预防控制中心	收样日期	2019.2.28
生产单位	未提供	规格	3L/桶×1+250ml/袋×
采样地点	藏山（藏山）	采样方式	随机抽样
保存条件	常温	样品状态	液态
检验项目	色度（铂钴色度单位）、浑浊度（散射浑浊度单位）/NTU、臭和味（描述）、肉眼 物、铁（mg/L）、锰（mg/L）、耗氧量（CODMn法，以O_2计）/（mg/L）、氨氮（以N /（mg/L）、菌落总数（CFU/mL）、总大肠菌群（MPN/100mL）、大肠埃希氏菌（MPN/100		
检验依据	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006；《生活饮 标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006；《生活饮用水标准检验方法 指标》GB/T 5750.6-2006；《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 5750.7-2006；《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006；		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		

检验结果与评价：

按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）的要求，白银市疾病预防控制中
碌曲县藏山的生活饮用水（末梢水）进行了检验，检验结果见附表，根据此次检验结果评
下：

碌曲县藏山的生活饮用水（末梢水），所检项目符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-
的要求。

以下空白

检验单位（盖章）
2019 年 3 月 21 日

批准人：　　职务：书记、副主任　　批准日期：2019 年 3 月 21 日

白银市疾病预防控制中心

检验结果

（市）疾控　水　检字（2019）第 53 号　　共 4 页/第 4 页

生活饮用水（末梢水）检验结果

序号	检验项目	单位	检验结果	国家标准限值	评价
1	色度	铂钴色度	<5	≤15	符 合
2	浑浊度	NTU	<0.5	≤1	符 合
3	臭和味	——	无	无异味	符 合
4	肉眼可见物	——	无	无	符 合
5	铁	mg/L	0.03	≤0.3	符 合
6	锰	mg/L	<0.008	≤0.1	符 合
7	耗氧量（CODMn 法，以 O_2 计）	mg/L	1.54	≤3.0	符 合
8	氨氮（以 N 计）	mg/L	<0.02	≤0.5	符 合
9	菌落总数	CFU/ml	未检出	≤100	符 合
10	总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	不得检出	符 合
11	大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	不得检出	符 合

空白

检验单位（盖章）
2019 年 3 月 21 日

批准人：　　职务：书记、副主任　　批准日期：2019 年 3 月 21 日

非会员水印