GNCDC/JL 608001-1

CMA
172800100417

# 检 测 报 告

甘南州疾控水检字第 (2018)259 号　　共 5 页/第 1 页

样品名称　末梢水

委 托 方　碌曲县疾控中心

检验类别　委托检验

甘南藏族自治州疾病预防控制中心

非会员水印

# 甘南藏族自治州疾病预防控制中心

# 检测报告

样品编号：甘南州疾控水检字（2018）第259号　　共5页/第3页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 末梢水 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托方 | 碌曲县疾控中心 | 商标 | / |
| 生产单位 | / | 规格 | 5L/桶、100mL/瓶 |
| 采样地点 | 碌曲县洮园2区3单元302室 | 包装 | 塑料桶、灭菌瓶 |
| 批号 | / | 样品数量 | 1桶、1瓶 |
| 保存条件 | / | 样品性状 | 液体 |
| 保质/存期 | / | 检验日期 | 2018.04.13 |
| 收样日期 | 2018年04月13日 | 检验完成日期 | 2018.05.16 |
| 检验项目 | 感官性状和一般化学指标29项、微生物4项 | | |
| 检验依据 | 《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750－2006） | | |
| 判定依据 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006） | | |

检验结果：

按照《生活饮用水标准检验方法　感官性状和物理指标》（GB/T5750.4－2006）、《生活饮用水标准检验方法　无机非金属指标》（GB/T5750.5－2006）、《生活饮用水标准检验方法　金属指标》（GB/T5750.6－2006）、《生活饮用水标准检验方法　有机物综合指标》（GB/T5750.7－2006）、《生活饮用水标准检验方法　有机物指标》（GB/T5750.8－2006）、《生活饮用水标准检验方法　消毒副产物指标》（GB/T5750.10－2006）、《生活饮用水标准检验方法　微生物指标》（GB/T5750.12－2006）对碌曲县疾控中心送检的末梢水进行了检测，检测结果见附表。

签发日期：2018年05月17日

检验人：张加荣　　复核人：王金钊

制表人：杨文波　　批准人：

# 甘南藏族自治州疾病预防控制中心

# 检测报告

样品编号：甘南州疾控水检字（2018）第259号　　共5页/第4页

检验结果

| 序号 | 检验项目 | 单位 | 检验结果 | 国家标准 | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 一、微生物指标 | | | |
| 1 | 总大肠菌群 | （MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
| 2 | 耐热大肠菌群 | （MPN/100mL） | / | 不得检出 | / |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | （MPN/100mL） | 未检出 | 不得检出 | 符合 |
| 4 | 菌落总数 | （CFU/mL） | 5 | ＜100 | 符合 |
| | | 二、毒理指标 | | | |
| 5 | 砷 | （mg/L） | 0.002 | 0.01 | 符合 |
| 6 | 镉 | （mg/L） | ＜0.0005 | 0.005 | 符合 |
| 7 | 铬 | （六价，mg/L） | ＜0.004 | 0.05 | 符合 |
| 8 | 铅 | （mg/L） | ＜0.0025 | 0.01 | 符合 |
| 9 | 汞 | （mg/L） | 0.0006 | 0.001 | 符合 |
| 10 | 硒 | （mg/L） | ＜0.0004 | 0.01 | 符合 |
| 11 | 氰化物 | （mg/L） | ＜0.002 | 0.05 | 符合 |
| 12 | 氟化物 | （mg/L） | 0.1 | 1.0 | 符合 |
| 13 | 硝酸盐 | （以N计，mg/L） | 3.2 | 10 | 符合 |
| 14 | 三氯甲烷 | （mg/L） | 0.0003 | 0.06 | 符合 |
| 15 | 四氯化碳 | （mg/L） | ＜0.0001 | 0.002 | 符合 |
| | | 三、感官性状和一般化学指标 | | | |
| 16 | 色度 | （铂钴色度单位） | ＜5 | 15 | 符合 |
| 17 | 浑浊度 | （NTU-散射浊度单位） | ＜0.5 | 1 | 符合 |
| 18 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 符合 |
| 19 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 符合 |
| 20 | pH | （pH单位） | 8.18 | 大于6.5~小于8.5 | 符合 |
| 21 | 铝 | （mg/L） | ＜0.008 | 0.2 | 符合 |
| 22 | 铁 | （mg/L） | ＜0.01 | 0.3 | 符合 |
| 23 | 锰 | （mg/L） | ＜0.1 | 0.1 | 符合 |
| 24 | 铜 | （mg/L） | ＜0.2 | 1.0 | 符合 |
| 25 | 锌 | （mg/L） | ＜0.05 | 1.0 | 符合 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 氯化物 | （mg/L） | 0.9 | 250 | 符合 |
| 27 | 硫酸盐 | （mg/L） | 39 | 250 | 符合 |
| 28 | 溶解性总固体 | （mg/L） | 262 | 1000 | 符合 |
| 29 | 总硬度 | （以$CaCO_3$计，mg/L） | 203 | 450 | 符合 |
| 30 | 耗氧量 | （CODMn法，以$O_2$计，mg/L） | 0.48 | 3 | 符合 |
| 31 | 氨氮 | （mg/L） | ＜0.02 | 0.5 | 符合 |
| 32 | 挥发酚类 | （以苯酚计，mg/L） | ＜0.002 | 0.002 | 符合 |
| 33 | 阴离子合成洗涤 | （mg/L） | ＜0.10 | 0.3 | 符合 |

以下空白

非会员水印